

INSTALLATIONSANZEIGE

- Exemplar Werk
- Installations-Genehmigung

Installateur **Bachmann Elektro AG**
Hängertstrasse 5
3114 Wichtrach

Sachbearbeiter **Michael Egli**

IS 30239
 Bew. I-01386
 Tel. 031 781 40 40

Werk **BKW Bern**
 Werk-Nr. *450976651* 2012
 Visum
 Anl.-Nr. Eingang

Ort der Installation Adresse **Hängertstasse**
 PLZ, Ort **3114 Wichtrach**

GV-Nr. Parz.-Nr.
 Pol. Gemeinde **Wichtrach**

Kunde Name **Schneeberger Haustechnik**
 Adresse **Stutzstrasse 11A** PLZ **3114** Post-Ort **Wichtrach**

Eigentümer Name **Schneeberger Haustechnik**
 Architekt Adresse **Stutzstrasse 11A** *GP 90159/116* PLZ **3114** Post-Ort **Wichtrach**
 Verwaltung

INSTALLATION Neuanlage Erweiterung Änderung
 Bauanschluss Temporär Festplatz

Installationsbeschrieb **Photovoltaikanlage mit Wechselrichter 15kW**

GEBÄUDEART
Schulhaus
 Anz. Wohnungen
 Art des Betriebes **PV-Anlage**
 Gebäudeteil **Dach**

VERBRAUCHER *AO 11100065538*

RA 400971585

Anzahl	Verbraucher	Anschlussdatum	kVA	1L+N	2L+N	3L+N
1	Wechselrichter SolarMax 15MT2	16.08.2012	15			X

Installierte Leistung Total **15 kVA** Voraussichtliche Maximalbelastung Total **kVA**

Blindleistungskompensation Einzel Gruppen Zentral kvar Technisches Datenblatt gem. Beilage

Energieerzeugungsanlage **15 kVA** Inselbetrieb Parallelbetrieb Anschlussdatum vom **16.08.2012**

TARIFAPPARATE

Kunde	Stockw.	Tarif	Sich.[A]	Zähler/RSE-Nr.	Montageort	1L	2L	3L	neu	vorh.	ausw.	dem.	umm.
			10	bestehend		X							
			100	bestehend				X					
			80	neu				X					

RSE Anzahl Kommando

Inbetriebsetzungstermin ca. **24.09.2012**

HAUSANSCHLUSS Standort **AZK**
 bestehend **100 A** muss erstellt werden muss verstärkt werden
 Erford. AS-Übersstromunterbr **A** Modell Freiltg. Kabel

Erder bestehend wird erstellt Fundamenteerder

Schutzmassnahmen Nullung Schutzerdung FI-Schalter

BEILAGEN Schema 2 Expl. Verbrauchertiste
 Situationsplan
 Anschlussgesuche für

Der Installateur
 Datum **31.08.2012**

BEMERKUNGEN

Unterschrift *i.v. M. Egli*

ENTSCHEIDUNG DES WERKES bewilligt nicht bewilligt teilweise bewilligt unter Vorbehalt bewilligt
 Schema beachten

BKW FMB Energie AG, Regionalvertretung Seeland
 Anschlusservice
 Werk Dr. Schneider-Strasse 10 · 2560 Nidau

Bemerkungen:

WV Art 7.21 sind einzuhalten!

Datum **04. Sep. 2012**

Unterschrift

E 04. SEP. 2012

VSE 1.359 - 11/12

Netzbetreiberin

BKW Bern

Nr.

45077186

Jahr


2012

Installations-Schema

Seite 1 / 1

Adresse: **Hängertstasse 4, 3114 Wichtrach**

Betrifft: **PV-Anlage**



WV Art. 7.21 sind einzuhalten!

Potentialausgleich

Der Installateur

Bachmann Elektro AG
Hängertstrasse 5
3114 Wichtrach


Datum: *31.8.2012*

Unterschrift: *i.v.M. Egg*

BKW Energie AG, Region Vertretung Seeland
Anschlussservice

Datum: *04. Sep. 2012*

Unterschrift: *[Signature]*



90 monokristalline Solarmodule
 CHN200w (72M) 1550x850x40mm
 Total Fläche PV Panel 120 m²

max mögliche Leistung DC 18,5kWp
 max mögliche Leistung AC 15kWp

Dachausrichtung 203°
 Dachneigung 15°
 Jahresertrag 20.000 kWh

Prinzipschema Photovoltaik-Anlage
 Oberstufenzentrum Altbau 2, 3114 Wetztrach
 03.08.2012/Hilfssch. Solaroberstg.
 Schmelberger-Hauschreck, 3113-Wetztrach