



# Sicherheitsnachweis Elektroinstallation (SiNa)

gemäss Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27)

Pro Zählerstromkreis ein Sicherheitsnachweis

Nummer **12201.01**

## Eigentümer

Teil.-Nr.

Name 1 **Lorenz Perincioli**  
Name 2  
Strasse, Nr. **Schwendibachstrasse 24**  
PLZ / Ort **3624 Goldiwil (Thun)**

## Verwaltung

Teil.-Nr.

Name 1  
Name 2  
Strasse, Nr.  
PLZ / Ort

## Elektro-Installateur

Teil.-Nr **026 672 94 49**

Name 1 **Fasel G & Partner AG**  
Name 2  
Strasse, Nr. **Engelhardstrasse 6**  
PLZ / Ort **3280 Murten**  
Bewilligungs-Nr. **I-01511**

## Unabhängiges Kontrollorgan

Teil.-Nr **026/912.57.09**

Name 1 **1-Rodriguez Fernando**  
Name 2 **Sécurité & Inst. Electriques**  
Strasse, Nr. **Rte des Colombettes 161**  
PLZ / Ort **1628 Vuadens**  
Bewilligungs-Nr. **K-01163**

## Ort der Installation

Strasse, Nr. **Wilerweg 11-13**  
PLZ / Ort **3280 Murten**

Gebäudeart  
Bemerkung

## Anlage

Stockw. / Lage **immeuble entier**  
Stromkunde **Lorenz Perincioli**  
Zähler-Nr. **14001** Anl.-Nr.

Nutzung und Kontrollperiode(n) **solare** Jahre PK ausgeführt **20**

## Prüfgrund

- Neuanlage  
 Bestehende Anlage  
 Änderung  
 Erweiterung

## Durchgeführte Kontrolle

- Schlusskontrolle  
 Abnahmekontrolle  
 Periodische Kontrolle  
Inst.-Anzeige Nr. / Jahr Datum  
**2.01 / 2012**

## Kontrollumfang / ausgeführte Installation

**Solar Anlage**

Datum der Kontrolle

Plomben wurden entfernt

## Technische Angaben

Schutz-System

- TN-S  
 TN-C  
 TN-C-S

Anschlussüberstromunterbrecher  $I_N$  A  
Überstrom-Schutzorgan am Anschlusspkt. d. Inst. **vorzhäler**  
 $I_N$  **25** A Art, Charakteristik **D2**  
 $I_K$  Anf. L-PE **1100** A  $I_K$  Ende L-PE **890** A  
 $R_{ISO}$  **0.32\*** M $\Omega$   $I_{Leck}$  mA  
Besonderheiten **\* Parasurtension**

Die Unterzeichneten bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis im Sinne der NIV für die erwähnten elektrischen Installationen und ist von deren Eigentümer aufzubewahren. Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).

Unterschriften Elektro-Installateur

Datum

Elektrokontrolleur

Bewilligungs-Inhaber

Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan

Datum **10.07.2012**

Elektrokontrolleur

Bewilligungs-Inhaber

Vorname Name (Blockschrift)

Vorname Name (Blockschrift)

**RODRIGUEZ Fernando**

Vorname Name (Blockschrift)

**RODRIGUEZ Fernando**

Vorname Name (Blockschrift)

Beilagen

Mess- + Prüfprotokoll

Verteiler

- SiNa + Zusatzdokumente an Eigentümer/Verwaltung  
 SiNa an Netzbetreiberin/Inspektorat

Netzbetreiberin / Inspektorat

Stichprobe

- Ja  
 Nein

- Keine Mängel festgestellt  
 Mängelbericht erstellt  
 Anlage plombiert  
 Massgebend für nächste PK

Eingang am  
Bemerkungen

Datum

Visum

Eine Kopie dieses Dokuments ist so schnell als möglich an die Netzbetreiberin zu senden.